



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО «ЭнергоАктив»

Лаукман Н.М.  
«12» августа 2024 г.

**Температурный график котельной ООО «ЭнергоАктив»  
Алапаевский район п. Заря, ул. Ленина, 10/1  
на 2024-2025 отопительный сезон  
при расчётных параметрах:  
 $t_1-t_2=95-70^{\circ}\text{C}$ ;  $t_B=20^{\circ}\text{C}$ ;  $t_H=-36^{\circ}\text{C}$ .**

Температура наружного воздуха, $t_n$ , $^{\circ}\text{C}$	Температура воды в подающем трубопро- воде, $t_1$ , $^{\circ}\text{C}$	Температура воды в обратном трубопро- воде, $t_2$ , $^{\circ}\text{C}$	Температура наружного воздуха, $t_n$ , $^{\circ}\text{C}$	Температура воды в подающем трубопро- воде, $t_1$ , $^{\circ}\text{C}$	Температура воды в обратном трубопро- воде, $t_2$ , $^{\circ}\text{C}$
+8	40,8	35,4	-15	70,7	55,1
+7	42,3	36,4	-16	71,9	55,8
+6	43,7	37,3	-17	73,1	56,6
+5	45,1	38,3	-18	74,3	57,3
+4	46,5	39,2	-19	75,5	58,1
+3	47,8	40,2	-20	76,7	58,8
+2	49,2	41,1	-21	77,9	59,5
+1	50,5	42,1	-22	79,0	60,2
$\pm 0$	51,9	43,0	-23	80,2	61,0
-1	53,2	43,8	-24	81,3	61,7
-2	54,5	44,7	-25	82,5	62,7
-3	55,8	45,5	-26	83,6	63,1
-4	57,1	46,4	-27	84,8	63,8
-5	58,4	47,2	-28	85,9	64,5
-6	59,6	48,0	-29	87,1	65,2
-7	60,9	48,8	-30	88,2	65,9
-8	62,1	49,6	-31	89,3	66,6
-9	63,4	50,4	-32	90,5	67,3
-10	64,6	51,2	-33	91,6	67,9
-11	65,2	52,0	-34	92,8	68,6
-12	67,0	52,8	-35	93,9	69,3
-13	68,3	53,5	-36	95,0	70,0
-14	69,5	54,3			

"Для соблюдения гигиенических требований к обеспечению безопасности сетей горячего водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496 Температура сетевой воды на подаче должна быть не ниже  $65^{\circ}\text{C}$ ".